



# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"

Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14

Телефон централа: (ОП) 3408-101

п.фах 522, ПОТ Београд

Телефон Директор: (011) 6454-945

Телефакс: (011) 3408-787

E-mail: office@vinca.rs

Наш знак 2/405/5

Београд, 23.05.2019.год.

Комисија за јавну набавку добара Клима уређаја Д-1.1.10/2019

Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде

Комисији за јавну набавку бр Д-1.1.10/2019 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће садржине:

**ПИТАЊА:**

Поштовани,

У циљу што потпуније понуде за набавку, испоруку и уградњу клима уређаја Број јавне набавке: Д-1.1.10/2019. молимо Вас да нам образложите следеће:

1. Да ли је за обе партије за озбиљност понуде потребна једна или две менице?

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

Потребно је доставити појединачне менице за озбиљност понуде за партију број 1 као и за партију број 2.

2. Колика је дужина инсталације која повезује спољну и унутрашњу јединицу/оријентационо/ на предвиђеним местима за монтажу?

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

Дужина инсталација за партију број 1 око 3 метара за сваки клима уређај, а за партију број 2 за 2 клима уређаја је око 1 метар и за још један је 2 метара.

3. Да ли је монтажа свих пет клима уређаја /спољне јединице/ на зиду и да ли је иста изводљива без употребе дизалица, кранова и корпи?

**ОДГОВОР:**

Поштовани,

Монтажа свих клима уређаја је на зиду и изводљива је без употребе дизалица, кранова и корпи.

Са поштовањем

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ »ВИНЧА«

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. Д-1.1.10/2019