

MIHAJLA PETROVIĆA BR.12-14-VINČA

11351 GROCKA

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **RADOVI NA TEKUĆEM I INVESTICIONOM ODRŽAVANJU**

Referentni broj: **R-0074**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>U partiji 5 pozicija 21:</p> <p>21 Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora, "Velux" tip GZL, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izrađen od nordijske borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.</p> <p>a. Dimenzija 66x118 cm. kom 1 b. Dimenzija 78x98 cm. kom 1 c. Dimenzija 78x118 cm kom 1 d. Dimenzija 78x140 cm kom 1 e. Dimenzija 78x160 cm. kom 1</p> <p>Molim Vas da u opisu ove pozicije mapišete Velux ili ekvivalentno. Ponuđač ima pravo da ponudi ekvivalentan proizvod.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac će, u skladu sa zahtevom, izvršiti izmenu tehničke specifikacije.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN - R-0074</p>
<p>U partiji 2 poicije 7 i8 ,tražite tekstilni pod i industrijski pvc pod.</p> <p>Pitanje</p> <p>Možete li dati još neke karakteristike ovih podova npr. debljinu, da li se po ondustrujskom podu kreću neke mašine isl?</p> <p>Z tekstilni pod navedite bar 2-3 karakteristike jer je veliki raspon ena.</p> <p>7 Nabavka i postavljanje tekstilnog poda. Na pripremljenu suhu podlogu zalepiti tekstilni pod</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Partija 2, pozicija 7:</p> <p>Tekstilni pod treba da bude od sintetičkih vlakana, adekvatan za kancelarijski prostor i da bude jednostavan za održavanje.</p> <p>Potrebno je postavljanje od zida do zida lepljenjem na podlogu.</p> <p>Minimalna ukupna debljina poda je 6 mm, a minimalna visina flora 3 mm.</p>

<p>odgovarajućim lepkom. Vrsta i boja tekstilnog poda po izboru projektanta. Obračun po m2.      m2    1</p> <p>8      Nabavka i postavljanje industrijskog PVC poda otpornog na agense. Na pripremljenu suhu podlogu zalepiti PVC pod odgovarajućim lepkom. Vrsta i boja PVC poda po izboru projektanta. Obračun po m2.      m2    1</p> <p>U partiji 5 poz.21 tražite postavljanje novih krovnih prozora.</p> <p>Da li su prethodno već bili prozori koje treba demontirati i umesto njih postaviti ove nove?</p> <p>Da li se ovi krovni prozori ugrađuju na krovu koji je pokriven crepom ili na krovu koji je pokriven limom?</p> <p>21      Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora, "Velux" tip GZL, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izrađen od nordijske borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Dimenzija 66x118 cm.      kom    1</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Dimenzija 78x98 cm.      kom    1</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Dimenzija 78x118 cm      kom    1</p> <p style="padding-left: 40px;">d. Dimenzija 78x140 cm      kom    1</p> <p style="padding-left: 40px;">e. Dimenzija 78x160 cm.      kom    1</p> <p style="padding-left: 40px;">f. Dimenzija 114x110 cm      kom    1</p> <p>Hvala!</p>	<p>Partija 2, pozicija 8:</p> <p>Industrijski PVC pod predviđen je za postavljanje u laboratorijama.</p> <p>Ne sme da ima nikakva ulegnuća, ni udubljenja i potrebno je predvideti podizanje uz zid bez oštih ivica.</p> <p>Neophodno je da bude otporan na hemikalije.</p> <p>Nije predviđeno kretanje mašina, već samo stacionarno pozicioniranje instrumenata.</p> <p>Partija 5, pozicija 21:</p> <p>Krovni prozori se ugrađuju na mestu postojećih na krovovima sa krovnim pokrivačem od crepa.</p> <p>Demontaža starih prozora predviđena je posebnom pozicijom.</p> <p>Potrebno je predvideti i potrebne opšivke.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN - R-0074</p>
<p>Poštovani,</p> <p>da li postoji mogućnost obilaska lokacije?</p> <p>Ukoliko je ta mogućnost predviđena, molimo Vas da nam dostavite termin obilaska i način najave.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Uvid u lokaciju biće omogućen u četvrtak 11.03.2021. godine u 12 časova. Potrebno je najaviti dolazak Jeleni Marinović na br. tel.: 064/8505-289.</p> <p>Zahvaljujemo se na interesovanju i pozdravljamo Vas!</p> <p>Komisija za JN - R-0074</p>